

ORGANISME SPECIALISE DE LA C.E.P.G.L

SINELAC

Société Internationale

D'Electricité des Pays des

Grands Lacs



Bukavu, le 02/04/2026

N° 256/2026

ADDENDUM

Référence de publication : **AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 201/2026**

MARCHE : FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN CABLE OPGW (OPTICAL GROUNDWIRE) DE 24 FIBRES OPTIQUES ET DE SES ACCESSOIRES POUR LA TRANSMISSION ENTRE LE POSTE MURURU II ET LA CENTRALE RUZIZII

Cet addendum fait partie intégrante du dossier d'appel d'offres N° N° 201/2026 publié le 17/03/2026.

Le dossier d'appel d'offre est modifié/corrigé comme suit :

SECTION II. DONNÉES PARTICULIÈRES DE L'APPEL D'OFFRES (DPAO)

Introduction	
	Visites obligatoires des lieux : Compte tenu des jours fériés, les visites sont reportées au 08/04/2026 à 09h30 au Poste Mururu II (Rwanda) et au 09/04/2026 à 10h30 à la Centrale Ruzizi II (RDC).
B. Préparation des soumissions	
IS 7.	Langue de l'offre : La soumission est faite en français. Les rapports d'essais techniques, fiches techniques et spécifications des fabricants peuvent être reçus en anglais. Pour toute autre langue, prévoir une traduction fidèle dont les candidats attestent la véracité.
IS 11.2	Garantie de soumission : Une garantie bancaire de 2 000 USD émise dans une forme acceptable par une banque reconnue ou déposée à l'un des comptes de la SINELAC : -Compte n°05170-01034144401-66 USD ouvert à RAWBANK ; -Compte n°054-6031290-54 USD ouvert à la Banque de Kigali. est exigée à l'ouverture des offres. L'original de la garantie bancaire peut parvenir à la SINELAC à la date de l'ouverture ou ultérieurement, mais impérativement avant l'ouverture des offres financières.
D. Dépôt des Soumissions	
IS 14	La date limite de dépôt des soumissions est le 30/04/2026 à 10h00, heure locale. Les offres déposées hors délai ne seront pas ouvertes et seront retournées à leur propriétaire par la SINELAC.

E. L'ouverture et l'évaluation des offres	
IS 23.1	La séance d'ouverture des plis aura lieu à : la salle de réunion de la SINELAC. Date : 30/04/2026 à 10h30, heure locale, pour les offres techniques.
Exécution du Marché	
	Spécifications techniques : La qualité du câble doit également inclure des brins d'acier revêtu d'aluminium (ACS) en couche externe tout en maintenant les autres spécifications du câble demandé. D'autres éléments utiles dont les accessoires de fixation devront être adaptés aux pylônes après constatation lors de la visite des sites.
	Lieu de livraison et Délai : Le lieu de livraison est le Poste Mururu II. Le délai d'exécution global est porté à quatre (4) mois à compter de l'attribution du marché.
Type de connecteurs pour armoires de distribution de fibre optique en début et en fin de ligne	<p>Dans le contexte du présent marché, la SINELAC désire acquérir une solution technique basée sur le raccordement des fibres issues de l'OPGW par épissurage vers des pigtails optiques au niveau des boîtiers de terminaison (ODF).</p> <p>Les terminaisons dans les armoires devront être réalisées à l'aide de connecteurs de type SC/APC adaptée aux liaisons longue distance et aux environnements critiques tels que le SCADA et le transfert des données.</p> <p>Les pigtails et jarretières optiques devront être de type monomode (G.652D ou équivalent), en parfaite compatibilité avec le câble OPGW déployé. Les armoires de distribution devront intégrer des plateaux d'épissurage ainsi que des adaptateurs SC/APC, tout en offrant une organisation interne facilitant les opérations de maintenance et les extensions futures.</p> <p>Selon la conception proposée, l'utilisation de connecteurs LC/APC pourra être envisagée au niveau des équipements actifs lorsque des contraintes de densité l'exigent, tout en conservant une interface SC/APC au niveau des ODF afin d'assurer la cohérence globale du système.</p> <p>Les soumissionnaires sont invités à proposer une solution complète respectant ces orientations, en garantissant la fiabilité, la maintenabilité et la compatibilité avec l'environnement de la SINELAC.</p>

04/04/2026
08:01

BUNANI MUZIBANYI Richard
Directeur Administratif et Financier



[Signature]

NDAYISABA Fidèle
Directeur Général